



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GOLUBIU-DOBRZYNIU**

Znak sprawy: NHŚ.9051.4.5.2024 | 389

Golub-Dobrzyń, dnia 23 lutego 2024 r.  
Egz. nr 1

**OCENA OBSZAROWA  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
dla miasta i gminy Kowalewo Pomorskie za 2023 rok.**

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i po uwzględnieniu okresowych ocen jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyń dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Kowalewo Pomorskie za 2023 rok.

Nazwa urządzenia wodnego	Producenci wody	Wielkość produkcji wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Jakość wody/ sposób jej uzdatniania i dezynfekcji	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody, ich wpływ na zdrowie konsumentów	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze	Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody
Ujęcie wody Piątkowo, gm. Kowalewo Pomorskie	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Brodnicka 1 Kowalewo Pomorskie	375 m <sup>3</sup> /d	6.332 tyś.	Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia/ sposób uzdatniania- napowietrzanie, filtracja na złożach filtracyjnych, dezynfekcja wody w razie konieczności	<i>brak</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>
Ujęcie wody Wielkie Rychnowo, gm. Kowalewo Pomorskie	-----//-----	368 m <sup>3</sup> /d	2.850 tyś.	---//---	<i>brak</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>

Ujęcie wody Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie	-----//-----	292 m <sup>3</sup> /d	2.234 tyś.	---//---	brak	brak	brak
---	--------------	-----------------------	------------	----------	------	------	------

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu - Dobrzyniu pobrał w 2023 r. z wodociągów publicznych w miejscowościach: Piątkowo, Wielkie Rychnowo, Wielka Łąka znajdujących się na terenie gm. Kowalewo Pomorskie łącznie 6 próbek wody z monitorowanych punktów zgodności, zlokalizowanych u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów grupy A i parametry grupy B pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Próbkę wody została pobrana do badań laboratoryjnych, zgodnie z rocznym harmonogramem poboru próbek wody do spożycia za rok 2023, zatwierdzonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

Jakość wody z wodociągów publicznych znajdujących się w miejscowościach: Piątkowo, Wielkie Rychnowo, Wielka Łąka gm. Kowalewo Pomorskie była również kontrolowana przez zarządzającego wodociągami w ramach kontroli wewnętrznych, zgodnie z harmonogramami badań zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu - Dobrzyniu. Badania laboratoryjne wody zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B w ilości próbek i terminach, zgodnych z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu - Dobrzyniu. W roku 2023 do badań laboratoryjnych z wodociągów zlokalizowanych na terenie gm. Kowalewo Pomorskie pobrano w ramach kontroli wewnętrznych 22 próbki wody. Sprawozdania z badań laboratoryjnych wody na bieżąco były przekazywane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Golubiu - Dobrzyniu na podstawie których wydawane były bieżące oceny jakości wody.

W okresie sprawozdawczym stwierdzono przekroczenia fizykochemiczne w pojedynczych próbkach wody, pobranych w ramach kontroli wewnętrznych i w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągów publicznych w Piątkowie i Wielkim Rychnowie gm. Kowalewo Pomorskie. Przekroczenia dotyczyły podwyższonego poziomu mętności, żelaza i manganu w 3 próbkach wody. Laboratoryjne badania kontrolne przeprowadzone po wykonanych działaniach naprawczych, potwierdziły doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm w zakresie mętności, żelaza i manganu. Za stwierdzone przekroczenia zarządzający wodociągami, został obciążony 2 decyzjami płatniczymi wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu - Dobrzyniu.

Stwierdzone przekroczenia norm parametrów fizykochemicznych nie stwarzały zagrożenia występowania niekorzystnych skutków dla zdrowia konsumentów.


Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu - Dobrzyniu nie zgłaszano reakcji niepożądanych, związanych ze spożyciem wody na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Proces uzdatniania wody w w/w wodociągach polega na jej napowietrzaniu w aeratorach, filtracji w odżelaziaczach, gdzie następuje redukcja związków żelaza i manganu. Woda uzdatniona kierowana jest do zbiorników retencyjnych, a następnie zestawem pompowym podawana jest do sieci wodociągowej. W przypadku zanieczyszczeń mikrobiologicznych, woda jest poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

W 2023 roku na ujęciu wody w Piątkowie, gm. Kowalewo Pomorskie, przeprowadzono modernizację stacji uzdatniania wody i oddano do użytku zbiornik retencyjny żelbetowy o pojemności 300 m<sup>3</sup>.

Na stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące, gm. Kowalewo Pomorskie brak zbiornika retencyjnego. Woda bezpośrednio po filtracji podawana jest do sieci wodociągowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu, na podstawie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego  
i Profilaktyki Zdrowotnej  
  
Katarzyna Kotarska

Wykonano w 1 egz.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., 87-410 Kowalewo Pomorskie –  
(e-mail: [sekretariat@zgkim.kowalewopomorskie.pl](mailto:sekretariat@zgkim.kowalewopomorskie.pl)) - elektronicznie
2. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13,  
87 - 410 Kowalewo Pomorskie (e-mail: [urząd@kowalewopomorskie.pl](mailto:urząd@kowalewopomorskie.pl)) - elektronicznie
3. NHS a/a – egz. nr 1