



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOLUBIU-DOBRZYNIU**

Znak sprawy: NHS.9051.14.2025

Golub-Dobrzyń, dnia 25 lutego 2025 r.
Egz. nr 1

**OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie
za 2024 rok**

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i ust. 4 pkt 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę niżej wymienione sprawozdania z badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych z punktów zgodności przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz przez przedsiębiorstwo wodociągowe tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Brodnicka 1,87-410 Kowalewo Pomorskie w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wielka Łąka,
gm. Kowalewo Pomorskie w 2024 r.**

W zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych jakość wody odpowiada wymaganiom, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Lp.	Data poboru próbek	Numer próbki /kod próbki/	Data/numer sprawozdania z badań	Miejsce poboru próbki	Zakres badań
1.	23.04.2024 r.	2982/24	30.04.2024 r./ Nr 1704/24	Stacja Uzdatniania Wody w Wielkiej Łące, gm. Kowalewo Pomorskie -kurek na hali.	Parametry grupy A - kontrola wewnętrzna realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowe.
2.	23.04.2024 r.	2983/24	30.04.2024 r./ Nr 1705/24	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące, gm. Kowalewo Pomorskie -kurek w toalecie przy sekretariacie.	Parametry grupy A - kontrola wewnętrzna realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Strona | 1

3.	23.04.2024 r.	2981/24	15.05.2024 r./ Nr 1703/24	Sklep Spożywczy w Wielkiej Łące, gm. Kowalewo Pomorskie -kran na zapleczu.	Parametry grupy B - kontrola wewnętrzna realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowe.
4.	07.05.2024 r.	13/GD/24	15.05.2024 r./ Nr 199/N/HK//2024	Sklep Spożywczy w Wielkiej Łące, gm. Kowalewo Pomorskie -kran na zapleczu.	Parametry grupy B - kontrola z nadzoru sanitarnego realizowana przez PIS G-D.
5.	07.05.2024 r.	14/GD/24	20.05.2024 r./ Nr 200/N/HK//2024	Sklep Spożywczy w Wielkiej Łące, gm. Kowalewo Pomorskie -kran na zapleczu.	Parametry grupy B - kontrola z nadzoru sanitarnego realizowana przez PIS G-D.
6.	07.05.2024 r.	15/GD/24	10.05.2024 r./ Nr 201/N/HK//2024	Budynek mieszkalny - sołtys Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie -kran w kuchni.	Parametry grupy A - kontrola z nadzoru sanitarnego realizowana przez PIS G-D.
7.	24.05.2024 r	3688/24	28.05.2024 r./ Nr 2167/24	Sklep Spożywczy w Wielkiej Łące, gm. Kowalewo Pomorskie -kran na zapleczu.	Próbka kontrolna - wykonana przez przedsiębiorstwo wodociągowe (mętność, mangan, żelazo).
8.	24.05.2024 r	3689/24	28.05.2024 r./ Nr 2168/24	Budynek mieszkalny - sołtys Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie -kran w kuchni.	Próbka kontrolna - wykonana przez przedsiębiorstwo wodociągowe (mętność, mangan, żelazo).
9.	27.08.2024 r.	5938/24	30.08.2024 r./ Nr 3658/24	Stacja Uzdatniania Wody w Wielkiej Łące, gm. Kowalewo Pomorskie -kurek na hali.	Parametry grupy A - kontrola wewnętrzna realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowe.
10.	19.09.2024 r.	6577/24	22.09.2024 r./ Nr 4087/24	Sklep Spożywczy w Wielkiej Łące, gm. Kowalewo Pomorskie -kran na zapleczu.	Parametry grupy A - kontrola wewnętrzna realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowe.
11.	19.09.2024 r.	6578/24	22.09.2024 r./ Nr 4088/24	Budynek mieszkalny - sołtys Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie -kran w kuchni.	Parametry grupy A - kontrola wewnętrzna realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

UZASADNIENIE

W 2024 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu - Dobrzyniu bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z wodociągu publicznego w Wielkiej Łące gm. Kowalewo Pomorskie pobrano z monitorowanych punktów zgodności 2 próbki wody do badań fizykochemicznych i 1 próbkę wody do badań mikrobiologicznych. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu – Dobrzyniu nadzorował prowadzenie przez

przedsiębiorstwo wodociągowe – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Brodnicka 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Liczba pobranych próbek wody przez w/w przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach prowadzenia kontroli wewnętrznej wynosiła w 2024 r. – 8 próbek wody do badań fizykochemicznych i 6 próbek wody do badań mikrobiologicznych.

W zakresie mikrobiologicznym w pobranych próbkach wody oznaczono: liczbę bakterii grupy coli w 100 ml próbki wody, liczbę bakterii Escherichia coli w 100 ml próbki wody, liczbę Enterokoków (paciorkowców kałowych) w 100 ml próbki wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h.

W zakresie fizykochemicznym oznaczono: chlor wolny, mętność, barwę, zapach, smak, odczyn - pH, przewodność elektryczną, jon amonowy, twardość ogólną, żelazo ogólne, mangan, azotyny, azotany, chlorki, magnez, indeks nadmanganianowy, fluorki, glin, arsen, bor, chrom ogólny, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, sód, siarczany, cyjanki, benzo(a)piren, sumę WWA, bromiany, chloraminy, chlorek winylu, sumę trichloroetenu i tetrachloroetenu, antymon, sumę THM, lotne związki organiczne, pestycydy, sumę pestycydów, bromodichlorometan, epichlorohydrynę, benzen, akryloamid, dibromochlorometan, trichlorometan, tribromometan, 1,2-dichloroetan.

Analizy wody z wodociągu publicznego Wielka Łąka gm. Kowalewo Pomorskie wykonywane były przez laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj. MS LAB Sp. z o.o., ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe oraz laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu - Oddział Laboratoryjny PSSE w Toruniu, ul. Kopernika 9, 87-100 Toruń i Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – Dział Laboratoryjny, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych w dwóch próbkach wody, pobranych w dniu 7 maja 2024 r. (nr sprawozdań 201/N/HK/2024 z dnia 10.05.2024 r. i nr 200/N/HK/2024 z dnia 20.05.2024 r.) w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, kwestionowano skład fizykochemiczny wody z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości mętności. W związku z powyższym, iż stwierdzona nieprawidłowość nie stwarzała zagrożenia dla zdrowia konsumentów, zarządzający wodociągiem przeprowadził działania naprawcze, które pozwoliły w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań jakości wody, na przywrócenie należytej jakości dostarczanej wody dla konsumentów. Pobrane próbki kontrolne wody do badań laboratoryjnych były zgodne z obowiązującym rozporządzeniem.

Po analizie wszystkich sprawozdań z badań laboratoryjnych wody wykonanych w 2024 r. stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów grupy A i parametrów grupy B woda z wodociągu publicznego w Wielkiej Łące gm. Kowalewo Pomorskie spełniała wymagania, określone w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z treścią poszczególnych sprawozdań z badań laboratoryjnych wody do spożycia przez ludzi można zapoznać się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Golubiu – Dobrzyniu, przy ul. Dr J. G. Koppa 1A.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu przypomina, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757 z późn. zm.), obowiązkiem Burmistrza jest informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a szczególnie w przypadku pogorszenia jej jakości.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Golubiu-Dobrzyniu

Iwona Malinowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym